



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН**

**КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 12

«23» мая 2016 г.

п. Красная Заря

О подведении итогов проверки
противопожарного водоснабжения на
территории Краснозоренского района

В соответствии с Планом основных мероприятий ПСЧ-24 по охране п. Красная Заря и Краснозоренского района на 2016 год проведена проверка работоспособности и технического состояния объектов водоснабжения на территории Краснозоренского района.

Проверены все объекты противопожарного водоснабжения в Краснозоренском районе:

59 ПГ (49 на территории сельских поселений, 10 на территории объектов) – 58 исправно (46 на территории сельских поселений, 10 на территории объектов);

19 ПВ (3 на территории сельских поселений, 16 на территории объектов) – 19 исправно;

63 ВБ (60 на территории сельских поселений, 3 на территории объектов). – 42 исправно (39 на территории сельских поселений и 3 на территории объектов). Результаты проверок оформлялись актами.

В соответствии с «Перспективным планом развития противопожарного водоснабжения на территории Краснозоренского района на 2014-2016 годы» выполнены следующие мероприятия:

- установлен 1 новый пожарный водоём на территории МБОУ Краснозоренской СОШ;

- в п. Ключики установлен 1 новый пожарный гидрант вблизи водонапорной башни, отремонтирован подъезд к искусственному водоёму;

- установлен 1 новый пожарный гидрант на территории с. Малиново и 1 новый ПГ у здания детского сада;

- в д. Давыдово Россошенского сельского поселения отремонтирована дорога и подъезд к реке;

- в п. Россошенский на улице Садовая отремонтирован ПГ.

В результате проверок выявлен следующий недостаток: из 63 ВБ, 21 не приспособлена устройствами для забора воды пожарной техникой.

В целях улучшения состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Краснозоренского района начальнику по ГО ЧС и МП администрации района Павлову Ю. Б. при взаимодействии с директором МУП «Коммунальник» Бахотским А. В. (по согласованию) до 25 ноября 2016 года выполнить:

1. на территории Краснозоренского сельского поселения установить по одному пожарному гидранту от водонапорной башни в с. Орево и в п. Красная Заря на улице Калинина вблизи кафе «Рябинушка».

1.2 на территории Покровского сельского поселения установить по одному пожарному гидранту от водонапорной башни в с. Медвежье и с. Покровское;

1.3 на территории Успенского сельского поселения установить пожарный гидрант от водонапорной башни в с. Успенье;

1.4 на территории Россошенского сельского поселения установить по одному пожарному гидранту от водонапорной башни в п. Россошенский и с. Шатилово.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель КЧС и ОПБ

Т. В. Щиголева