



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН**

**КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**№ 11**

«28» мая 2018 г.

п. Красная Заря

О подведении итогов проверки  
противопожарного водоснабжения на  
территории Краснозоренского района

В соответствии с Планом основных мероприятий ПСЧ-24 по охране п. Красная Заря и Краснозоренского района на 2018 год проведена проверка работоспособности и технического состояния объектов водоснабжения на территории Краснозоренского района.

Проверены все объекты противопожарного водоснабжения в Краснозоренском районе:

61 ПГ (49 на территории сельских поселений, 12 на территории объектов) – 61 исправно (49 на территории сельских поселений, 12 на территории объектов);

20 ПВ (3 на территории сельских поселений, 17 на территории объектов) – 20 исправно;

63 ВБ (60 на территории сельских поселений, 3 на территории объектов). – 36 исправно (33 на территории сельских поселений и 3 на территории объектов). Результаты проверок оформлялись актами.

В результате проверок выявлен следующий недостаток: из 63 ВБ, 27 не приспособлена устройствами для забора воды пожарной техникой.

В целях улучшения состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Краснозоренского района, а также в соответствии с «Перспективным планом развития противопожарного водоснабжения на территории Краснозоренского района на 2017-2020 годы»:

1. Рекомендовать директору МУП «Коммунальник» Бахотскому А. В. до 30 сентября 2018 года выполнить:

1.1 на территории Краснозороенского сельского поселения оборудовать водонапорную башню краном с соединительной головкой для заправки пожарной техники с. Орево, ул. Покровская;


1.2 на территории Россошенского сельского поселения оборудовать водонапорную башню краном с соединительной головкой для заправки пожарной техники в п. Россошенский, ул. Ленина;

1.3 на территории Покровского сельского поселения оборудовать водонапорную башню краном с соединительной головкой для заправки пожарной техники в с. Медвежье, ул. Фермерская;

1.4 в четвёртом квартале 2018 года на территории Успенского сельского поселения оборудовать водонапорную башню краном с соединительной головкой для заправки пожарной техники в д. Звереве-Бакулино, ул. Центральная.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель председателя КЧС и ОПБ



С. А. Моргунов